

Tilvísun RARIK: 2024-09-0187

Dagsetning: 19.09.2024

Fjallabyggð
Íris Stefánsdóttir

Umsögn RARIK. Nýr kirkjugarður við Brimnes, nr. 0990/2024: Lýsing (Nýtt deiliskipulag)

RARIK hefur mótekið erindi yðar dags. 12.9.2024 og hefur farið yfir tillöguna. RARIK vekur athygli á að innan svæðisins eru eftirfarandi strengir tveir 11kV strengir, einn 33kV strengur og fimm lágspennustrengir, ásamt eini jarðspennistöð og götuskápar. Spennistöðin er innan skilgreindar þéttbýlismarka RARIK en 3 háspennustrengir eru innan dreifbýlismarka RARIK.

Hafa þarf samráð við RARIK til að finna leiðir til að endurskipuleggja dreifikerfið innan þessa svæðis.

Með kveðju,
Rögnvaldur Guðmundsson